

Projekt techniczny Rzut i przekrój instalacji zbiornikowej

1. Rury i złączki zabezpieczyć antykorozyjnie, oczyścić do trzeciego stopnia czystości i malować dwukrotnie podkładem czerwonym chlorokalcynkowym, a następnie emalią powłócznikową chlorokalcynkową koloru białego.

