

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

GKIZP.341-5/09

Na podstawie art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej w m. Kazanice na odcinku 250 m.”, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie różnic między przedmiarem robót a dokumentacją techniczną załączoną do przetargu.

W dokumentacji konstrukcja jezdni jest następująca:

- nawierzchnia z asfaltobetonu 0/16 w. ścieralna – 5 cm
- nawierzchnia z asfaltobetonu 0/16 w. wiążąca – 4 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu 0/20 – 6 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 12 cm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna – 12 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 12 cm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna – 12 cm
- warstwa odsączająca z piasku pospółki – 20 cm

natomiast przedmiar robót obejmuje:

- nawierzchnia z asfaltobetonu 0/12 w. ścieralna – 4 cm
- nawierzchnia z asfaltobetonu 0/16 w. wiążąca – 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) gr. 12 cm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna – 12 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) gr. 12 cm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna – 12 cm
- warstwa odsączająca z piasku pospółki – 20 cm

Jaką konstrukcję należy przyjąć do wyceny?

Według dokumentacji technicznej zaprojektowane są:

- chodniki,
- zjazdy na posesję,
- zjazdy na działki,
- ściek kostki typu polbruk między krawężnikiem a jezdnią

Przedmiar nie przewiduje tych elementów, czy należy je ująć w wycenie do wykonania?

Odpowiedź 1:

Dokumentacja techniczna obejmuje całą inwestycję, natomiast przedmiar załączony do SIWZ jest elementem tej inwestycji. Dlatego też do sporządzania oferty należy przyjąć i posługiwać się przedmiarem robót, załączonym do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski