

na potrzeby instalacji PV wykonać::
N2XH 5x55 0,6/1 kV - zasialnie TK
NHXH-J FE180/E90 4x1,5 0,6/1kV - sterowanie
FTPżel kat 6 - sieć LAN - (udostępnienie produkcji w aplikacji)
LgY 5x10 - inwenter 10 kW
LgY 5x16 inwenter 30 kW
YKSLY 5x6 magazyn energii

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ELEKTROINSTA LUBAWA	BRANŻA: Elektryczna		NR RYSUNKU : E-7
	PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ
OBIEKT: Optymalizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Rożentalu	Jarosław Pankowski upr. bud. nr WAM/0004/PWOE/10	inż. Michał Wolff	Zbigniew Ełmanowski upr. bud. nr WAM/0004/PWOE/11
LOKALIZACJA: Działki nr 101 i 102 obręb Rożental gm. Lubawa, powiat iławski	TYTUŁ RYSUNKU:		
INWESTOR: Gmina Lubawa Fijewo 73 14-260 Fijewo	Schemat zasilania - instalacja PV		
DATA: Wrzesień 2023	SKALA: b/s		