

Rożental, 28 lutego 2013 roku

Wszyscy Wykonawcy

L.dz.1-125/2

WYJAŚNIENIE treści SIWZ - 3

Na podstawie art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice”, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy inwestor przy badaniu linii kablowej SN będzie żądał prób napięciowych kabla i powłoki czy bardziej zaawansowanych technologicznie metod badań?

Odpowiedź 1

Zgodnie z normami nowo projektowane linie kablowe SN 15kV należy sprawdzić pod względem ciągłości żył, wykonać pomiar rezystancji izolacji oraz poddać próbom napięciowym izolacji oraz próbie napięciowej dodatkowej powłoki polietylenowej.

Pytanie 2

W związku z nieścisłościami w dokumentacji w jednym miejscu jest zaznaczone agregat prądowórczy jest uruchamiany ręcznie w innym miejscu jest układ SZR. Proszę wyjaśnić tą kwestię.

Odpowiedź 2

Agregat prądowórczy będzie uruchamiany poprzez automatyczny system załączania rezerwy SZR.

Pytanie 3

Na projektowanej stacji transformatorowej moc transformatora jest podana 160kva według danych projektowych moc transformatora 100 kva a w przypadku wymiany kto ponosi jego koszt wymiany. W przedmiarze koszt wymiany transformatora nie został ujęty.

Odpowiedź 3

Do wyceny należy przyjąć transformator mocy 100kVA.

Pytanie 4

W związku z koniecznością wyceny dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń, automatyki i wyposażenia AKPiA opisanego w punkcie 8.2 Projektu Technologii (strony 30 do 35) prosimy o potwierdzenie że w koszcie oferty należy ująć koszt

wykonania dokumentacji AKPiA i Teletechnicznej wraz z kosztem oprogramowania wizualizacyjnego.

Prosimy jednocześnie o doprecyzowanie wymagań dotyczących:

- a) sterownika i automatyki zabezpieczeniowej
- b) parametrów sprzętu komputerowego
- c) parametrów sieci teleinformatycznej (anteny, modemy, itp.)

Odpowiedź 4

W koszcie oferty należy ująć koszt wykonania dokumentacji wraz z kosztem oprogramowania wizualizacyjnego.

Doprecyzowanie wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5

Czy do wyposażenia stanowiska dyspozytora należy doliczyć koszt zakupu biurka i krzesła?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wymaga doliczania kosztu zakupu biurka i krzesła.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

/-/ Adam Michał Marchlewski