

Fijewo, 20 maja 2013 roku

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.3.2013

WYJAŚNIENIE treści SIWZ - 1

Na podstawie art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych”, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1

W odpowiedziach na pytania 1 i 2 otrzymanymi w dniu 17 maja 2013 roku są sprzeczne informacje.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający na potwierdzenie zgodności osadników gnilnych z normą PN-EN 12566-1 będzie żądał dołączenia deklaracji zgodności CE oraz pełnego raportu z badań w zakresie zgodności z wyżej wymienioną normą?

Odpowiedź 1

Zamawiający na potwierdzenie zgodności osadników gnilnych z normą PN-EN 12566-1 **nie wymaga** dołączenia deklaracji zgodności CE, **natomiast wymaga** dołączenia raportu z badań w zakresie zgodności z wyżej wymienioną normą wystawionego przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski