

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.6.2018

WYJAŚNIENIA treści SIWZ - 2

Na podstawie art. 38 ust 2, w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne – SP w Tuszewie”:

Pytanie 1

Czy wykładzina sportowa powinna posiadać certyfikat federacji sportowych?

Odpowiedź 1

Tak powinny posiadać certyfikaty federacji.

Pytanie 2

W związku z załączonymi wyjaśnieniami proszę o potwierdzenie, że Wykonawca może sam zmieniać pozycje przedmiarowe zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może sam zmieniać pozycje kosztorysowe zgodnie z ustalonymi odpowiedziami.

Pytanie 3

Brak odpowiedzi na pytanie 5a dotyczące drzwi zewnętrznych DZ3 „Jaki jest wymiar tych drzwi: 130x250 jak na rzucie parteru, czy 209x280 jak w zestawieniu stolarki I w przedmiarze. Jakie drzwi przyjąć do wyceny?”

Odpowiedź 3

Wymiar drzwi DZ3 wynosi 130 x 250 cm w świetle ościeżnicy jak na rzucie parteru

Pytanie 4

Podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie z normą PN EN 14 904. **Dotyczy to całego systemu podłogi sportowej: konstrukcja legarowana + np. drewniana nawierzchnia sportowa.**

Na powyższą normę składa się 13 kryteriów określonych w normie PN EN 14 904, a mianowicie:

I.p.	Nazwa kryterium	Normy składowe do normy głównej PN EN 14 904	Wymagania normowe
1	Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	podnorma składowa EN 13501-1	poziom min, CflS1
2	Tarcie nawierzchni	podnorma składowa EN 13036-4	80 do 110 jedn.
3	Amortyzacja podłogi	podnorma składowa EN 14808	wynik 25 do 75 %
4	Odształcenia pionowe podłogi	podnorma składowa EN14809	≤ 5,0 mm
5	Odbicie piłki	podnorma składowa EN 12235	≥ 90%
6	Odporność na obciążenia toczne całej podłogi	podnorma składowa EN 1569	min. 1 500 N
7	Odporność na ścieranie nawierzchni	podnorma składowa EN ISO 5470-1	≤ 1000 mg na 1000 cykli
8	Odporność na uderzenie –	podnorma składowa EN 1517	< 0,5 mm
9	Odporność na wgłębienie –	podnorma składowa EN 1516	≤ 0,5 mm
10	Lustrzany połysk	podnorma składowa EN ISO 2813	≤ 30%
11	Współczynnik odbicia światła	podnorma składowa EN 13745	średnia wartość z testów
12	Zawartość pentachlorofenolu	dyrektywa komisji nr 1999/51/EC	brak
13	Emisja formaldehydu –	podnorma składowa EN 717	poziom E1

Producenci podłóg sportowych są zobowiązani do wykonywania podłóg na podstawie kryteriów określonych w w/w normie PN EN 14 904 posiadając badania swych podłóg wykonane w upoważnionych do tego celu jednostkach notyfikujących np. ITB. Na dowód spełnienia w/w normy producenci podłóg są zobowiązani do przedkładania certyfikatu CE bądź też deklaracji CE zgodności z w/w normą.

Stąd zasadne są pytania:

PYTANIE:

- Czy montowana podłoga (jako system) musi posiadać certyfikat CE lub też deklarację CE zgodności z normą PN EN 14 904 we wszystkich 13-tu parametrach tej normy ?
- Czy montowana podłoga (jako system) musi posiadać klasyfikację palności na poziomie CflS1 na podstawie raportu z klasyfikacji reakcji na ogień całego systemu podłogi?
- Czy montowana podłoga (jako system) musi posiadać atest higieniczny PZH ?

PYTANIE:

Czy Zamawiający rozważy możliwość polepszenia parametrów sportowych podłogi poprzez zastosowanie nawierzchni syntetycznej, jako wierzchniej warstwy podłogi sportowej o minimum 7 mm grubości, w której wierzchnią warstwę będzie stanowiła warstwa czystego 100% PVC o grubości min. 2 mm – na przykład wykładzinę sportową Gerflor Taraflex ?

Dodatkowo wnosimy o rozważanie posiadania przez wykładzinę certyfikatów federacji sportowych: FIVB APPROVED (siatkówka) FIBA (koszykówka) EHF (piłka ręczna) jako aspektu zaświadczonego o jakości nawierzchni sportowej montowanej w Państwa Sali sportowej.

Odpowiedź 4

Odpowiedź na pytanie a):

Tak

Odpowiedź na pytanie b):

Tak

Odpowiedź na pytanie c):

Tak

Odpowiedź na pytania dodatkowe 1:

- Nie rozważy

Odpowiedź na pytania dodatkowe 2:

- Nie rozważy

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski