

Fijewo, dnia 10 maja 2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.6.2011

Zamawiający:

Wójt Gminy Lubawa
Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Regon: 510742882

MODYFIKACJA treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych”

Na podstawie art. 38 ust 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych”.

Zakres modyfikacji jest następujący:

W Dziale I pkt 2 lit b) przyjmuje brzmienie:

„b) rury drenażowe z geowłókniną, studnią rozdzielczą i zamykającą – min. 48,0 m

Drenaż rozsączający przewidziano z rur PVC. Należy zastosować rury PVC o średnicy Dn od 110 mm do 125 mm, łączone bez uszczelki gumowej. W drenach muszą być wykonane poprzeczne lub inne nacięcia zmiennej wysokości (powodującej równomierne rozsączanie na całej długości drenu).”

Zgodnie z art. 38 ust 4 w/w ustawy powyższa zmiana zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i jest dla nich wiążąca. Zatem należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski