

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA treści Ogłoszenia Rozeznania Rynku - 1

Wyjaśniam treści Ogłoszenia Rozeznania Rynku z dnia 14 czerwca 2018 roku w zamówieniu publicznym do 30.000 euro na: „Modernizację boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo-Wałdyki – post. II”, w związku zapytaniem skierowanym do Zamawiającego:

Pytanie 1

W jakiej odległości od boiska będzie wpięcie?

Odpowiedź 1

Sieć wodociągowa DN 90. Patrz warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej.

Pytanie 2

Jaka jest średnica rury wodociągowej?

Odpowiedź 2

Wpięcie w odległości od boiska ok. 100 m.

Pytanie 3

Jakie jest ciśnienie robocze w sieci wodociągowej w miejscu wpięcia?

Odpowiedź 3

$Q_{d\ sr} - 6\ m^3/d$, $q_s - 1,6\ dm^3/s$ (przy $p=3,8\ MPa$). Patrz warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej.

Pytanie 4

Czy wydatek wody w tej sieci wystarczy do prawidłowego nawadniania i działania systemu nawadniania?

Odpowiedź 4

Patrz warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej.

Pytanie 5

Czy Wykonawca musi zamontować pompę wspomagającą podnoszącą ciśnienie wody zasilającej system nawadniania? Jeśli tak to w jakim miejscu ma być zamontowana i czy jest w tym miejscu zasilanie elektryczne trójfazowe aby podłączyć pompę wspomagającą?

Odpowiedź 5

Wykonawca winien sam zdecydować czy konieczne będzie zamontowanie pompy podnoszącej ciśnienie wody przy parametrach wykazanych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.

Pozostałe zapisy Ogłoszenia o Rozeznaniu rynku nie ulegają zmianie. Wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski



Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Łążyn 22, 14-260 Lubawa

NIP: 744-180-91-77, Regon: 281431558, Numer KRS : 0000433631
tel/fax: 89 645 12 80,
tel. dyżurny: 604 23 16 63
e-mail: zkgl@zkgl.pl
konto: BS Lubawa 17 8832 0001 1001 0000 1414 0001

Łążyn, dnia 19 czerwca 2018 r.

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
14-260 Lubawa, Łążyn 22
tel./fax 89 645 12 80
NIP 744-180-91-77, Regon 281431558

Gmina Wiejska Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa

L.dz421...../2018 (612)

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej

Odpowiadając na złożony wniosek ustalamy warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej:

- Miejsce i sposób przyłączenia:** Wodociąg publiczny Wałdyki – sieć wodociągowa DN 90 Grabowo, działka nr 501/6 obręb 5 Grabowo . Połączenie z siecią wykonać za pomocą trójnika i zasuw.
- Ogólne wymagania techniczne przyłącza:** Przyłączy wykonać z rur PE. Materiały mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi muszą posiadać aktualne atest PZH.
- Miejsce dostarczania:** Studzienka wodomierzowa zlokalizowana w pobliżu miejsca przyłączenia.
- Zestaw wodomierza:** Zestaw wodomierza zainstalować w studziencie wodomierzowej zlokalizowanej w pobliżu miejsca przyłączenia, zabezpieczonej przed zalaniem wodą, zamrażaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Zestaw wyposażać w zawór zwrotny antyskażeniowy, podejście pod wodomierz JS DN 40 oraz zawory odcinające.
- Inne wymagania:** Przyłączy zaprojektować zgodnie z wytycznymi technicznymi podłączenia do gminnej sieci wod-kan i przedstawić do uzgodnienia. Uzgodnić z zakładem prawa i obowiązki w zakresie budowy przyłącza oraz zasady jego użytkowaniu po przyłączeniu do gminnej sieci wodociągowej.
- Ważność warunków:** Ważność warunków ustala się na okres trzech lat od daty wydania.
- Dostawa wody:** W miejscu przyłączenia Zakład zapewnia dostawę wody w następujących ilościach:
 - na cele inne (nawadnianie boiska) $Q_{d\text{śr}} - 6 \text{ m}^3/\text{d}$, $q_s - 1,6 \text{ dm}^3/\text{s}$ (przy $p = 3,8 \text{ MPa}$),
- Zakład zapewnia dostawę wody po dokonaniu odbioru końcowego przyłącza oraz zawarciu Umowy o zaopatrzeniu w wodę.
- Pobór wody do nawadniania boiska może odbywać się tylko w godzinach nocnych (tj. od godz. 1:00 do godz. 4:00)

PREZES ZARZĄDU
Adam Marchlewski