

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.1.2017

WYJAŚNIENIE treści SIWZ - 1

Na podstawie art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Tuszewo o nr 147018N oraz w miejscowości Grabowo o nr 147022N”, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami w SST prosimy o informacje o jakim uziarnieniu należy zastosować kruszywo do w-wy odsączającej.

Odpowiedź 1

Informacja o uziarnieniu w SST D-04.02.01 pkt 2.3. tablica.

Pytanie 2

Dot. wykonania nawierzchni wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej W SST nr D-05.03.05a/2011r. i D-05.03.05b/2011r. w punkcie 5.5 odcinek próbny, jest napisane: „Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.” i „Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500m², a długość co najmniej 50 m”.

Prosimy o podanie powierzchni i dokładnej lokalizacji próbnego odcinka.

Odpowiedź 2

Odcinek próbny 500 m² zakres wskaże Inżynier (inspektor nadzoru inwestorskiego) na w/w drodze.

Pytanie 3

Prosimy o podanie ilości urządzeń do regulacji w nawierzchni bitumicznej i w nawierzchni z kostki betonowej.

Odpowiedź 3

Wykonawca zapozna się z terenem budowy i sam określi ilość i technologię regulacji.

Pytanie 4

Na jaką odległość należy odwieźć materiały z rozbiórki?

Odpowiedź 4

Materiał z rozbiórki należy rozwieźć na terenie gminy Lubawa w promieniu do 15 km od miejsca budowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski