

## Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.5.2014

### WYJAŚNIENIE treści SIWZ - 1

Na podstawie art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Omulu”, które wpłynęły do Zamawiającego:

#### **Pytanie 1**

Brak grupy kolorystycznej tynku mineralnego.

#### **Odpowiedź 1**

*Grupa kolorystyczna tynku mineralnego – A. Strukturę tynku i kolor elewacji należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonania.*

#### **Pytanie 2**

Brak pozycji – demontaż istniejących parapetów.

#### **Odpowiedź 2**

*Do wyceny pozycji przedmiaru dotyczącej osadzenia parapetów należy dodatkowo przyjąć demontaż istniejących.*

#### **Pytanie 3**

Poz. 15 przedmiaru nie określa z czego wykonane parapety prefabrykowane.

#### **Odpowiedź 3**

*Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 0,75mm, powlekaną lakierem poliesterowym.*

#### **Pytanie 4**

Poz. 18 przedmiaru dotyczy tylko montażu a nie wymiany okien PCV.

#### **Odpowiedź 4**

*Demontaż okien ujęto w poz. Nr 3.*

**Pytanie 5**

Brak opisu z czego mają być wykonane kraty okienne i drzwiowe.

**Odpowiedź 5**

*Kraty okienne i drzwiowe wykonać z prętów okrągłych gładkich Ø 14 mm, stal A-III.*

**Pytanie 6**

Brak przedmiaru na wykonanie uziomu otokowego zbiornika.

**Odpowiedź 6**

*Uziom wykonuje dostawca zbiornika wraz z całym osprzętem. Inwestor ma wykonać tylko płytę pod zbiornik.*

**Pytanie 7**

W pkt. 5.2 projektu cz. Sanitarnej jest zapis „Ogrodzenie powinno posiadać dwie zamykane furtki nie sąsiadujące ze sobą” w przedmiarze poz. 8 przyjęto jedną furtkę. Który wariant przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź 7**

*Jest to mały zbiornik i należy przyjąć jedną furtkę.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

**Z up. WÓJTA**

**/-/ mgr Marian Licznerski  
ZASTĘPCA WÓJTA**