

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.3.2012

WYJAŚNIENIE treści SIWZ - 2

Na podstawie art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej”, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1

W nawiązaniu do wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiającego z dnia 19.03.2012 r. na pytanie 1 dotyczące wykonania ław pod krawężnik z oporem uważamy, iż w poz. 7, 17 i 24 przedmiaru robót błędnie wyliczono ilość ław, naszym zdaniem powinno być:

- poz. 7 – $976,89 \cdot 0,06 + 0,742 + 14,192 = 73,55 \text{ m}^3$

- poz. 17 – $294,21 \cdot 0,06 + 4,613 = 22,27 \text{ m}^3$

- poz. 24 – $55,94 \cdot 0,06 + 1,678 = 5,03 \text{ m}^3$

a jest:

- poz. 7 – 34,472 m³

- poz. 17 – 10,497 m³

- poz. 24 – 2,797 m³

Odpowiedź 1

W przedmiarze robót dotyczącym chodników w zakresie wykonania ław pod krawężniki z oporem powinno być:

- poz. 7 = 73,55 m³

- poz. 17 = 22,27 m³

- poz. 24 = 5,03 m³

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy i zapisy są następujące:

1. Wadium musi być wniesione do dnia **30.03.2012 r. do godz. 9:00.**
2. Kompletną ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem:

**„Oferta w postępowaniu na
zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz
z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej**

Nie otwierać przed dniem 30.03.2012 r. godz. 9:30”

3. Oferty należy składać w terminie do dnia **30.03.2012 r. do godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, w sekretariacie.**
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia **30.03.2012 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, sala sesyjna.**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski