

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.1.3.2023

WYJAŚNIENIA treści SWZ – 1

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 284 ust. 1 oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie**”

Pytanie 1

W załączonej do postępowania dokumentacji brakuje przedmiarów branży elektrycznej. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 1

W załączeniu przedmiar branży elektrycznej. Przedmiar stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień oraz załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

Należy dodatkowo wycenić oświetlenie boiska w załączniku nr 2 niniejszych wyjaśnień „przedmiar branży elektrycznej (Etap III – Stadion – okablowanie)”:

- 1. Słup oświetleniowy 10m, trzon grubości ścianki min. 4mm wraz z fundamentem – **6 szt.***
- 2. Projektor LED 260W – **18 szt.***
- 3. Belka z możliwością zainstalowania 3 projektorów – **6 szt.***

Pytanie 2

W dokumentacji dołączonej do: „Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie. Identyfikator postępowania ocids-148610-dd463251-c323-11ed-b311-9aae6ad31be8 Numer referencyjny postępowania GKIZP.271.1.3.2023” nie znalazłam Projektu Funkcjonalno- Użytkowego ze specyfikacją roślin oraz małej architektury, użytych w projekcie. Ponieważ te dane są niezbędne do wykonania wyceny dla wykonawcy startującego do przetargu, proszę o uzupełnienie wskazanego załącznika.

Odpowiedź 2

Specyfikacja roślin oraz małej architektury stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień.

Modyfikacje 1

Pozwolenie na budowę dotyczące niniejszej inwestycji przewiduje przebudowę, rozbudowę budynku zaplecza rekreacyjno-sportowego. Do wyceny przyjąć tylko i wyłącznie roboty wymienione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień.

Modyfikacje 2

W przedmiarze branży drogowej w poz. 3.3.1. „Ułożenie nawierzchni boiska z trawy z rolki” przyjąć do wyceny trawę z siewu z wykonanej warstwy wegetacyjnej.

Modyfikacje 3

W załączeniu Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszych wyjaśnień.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyjaśnienia treści SWZ zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dn. 31.03.2023 r.